

PRUEBA LIMPIEZA DE GRAFITI

Prueba de limpieza de grafitis realizada sobre soporte de granito.


La prueba la ha realizado por TMB. Las personas asistentes han sido: Josep Verdeny, Carles Elié, Gerard Blasco (Metro)

El tratamiento anti grafiti ha sido realizado por la empresa ENZA SOLUCIONES I SERVICIOS S.L.

(Natalia Caral)

Miércoles 07-04-09 se nos facilitan los materiales con diferentes tratamientos aplicados.

La protección es un sistema permanente con PLX CRISTAL LIQUIDO.



Miércoles 07-04-09 Se realizan diferentes grafitis sobre los soportes protegidos.
Los diferentes grafitis se hecho con diferentes rotuladores permanentes, manipulados y
espráis de aerosol de pintura.
Los rotuladores manipulados han sido requisados por los equipos de intervención de
seguridad en la fecha vigente.




Martes 17-04-09 Con un intervalo de diez días desde la aplicación de los grafitis se inicia el
proceso de limpieza sobre el soporte vandalizado.

Aplicación del limpiador ARDROX-SLT 1992. Producto actualmente utilizado para limpiar
grafitis por la empresa de contrato de limpieza de grafiti. por la empresa en contrato de

1. Se deja trabajar el producto durante un minuto.
2. Se procede a la limpieza mediante un trapo blanco.
3. Aplicación del neutralizador RODEX.

viernes, 08 de mayo de 2009



Conclusiones y viabilidad:

La retirada de grafitis ha sido eficiente.

> No queda ninguna sombra en el soporte después de la limpieza. La agresión al material, con los rotuladores utilizados en la actualidad, se han eliminado completamente.

> La retirada de pintura aplicada con aerosoles, se puede limpiar por completo. Siguiendo los protocolos de limpieza establecidos, se consigue una limpieza total de las pintadas.